

Муниципальное бюджетное учреждение  
дополнительного образования  
города Мурманска

**детско-юношеская спортивная школа  
№11 по фитнес аэробике и  
пауэрлифтингу**

ул. Баумана, д. 47а, корп. В,  
г. Мурманск, 183052  
(8-8152) 53-89-63

ИНН 5190109757 БИК 044705001  
р/с 40701810000001000003  
л/сч 204961Ц62580

№ 44 от 07.06.2024 г.

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

Отчёт

**О выполнении предписания об устранении нарушений обязательных требований по  
пожарной безопасности № 170/1  
в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования г.Мурманска  
детско-юношеской спортивной школе № 11 по фитнес-аэробике и пауэрлифтингу**

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
3	Отсутствует 2-й эвакуационный выход с 3-го этажа здания	п. 4.2.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.04.2024	1. Написано письмо Ссудодателю об уточнении информации о порядке организации работ по выполнению предписания Госпожнадзора от 02.12.2021 № 170/1. 2. Мероприятия по оборудованию эвакуационного выхода на основании заявки поданной Ссудодателем включены в перечень муниципальной программы города Мурманска «Развитие образования 2023-2028 годы». Заявка на разработку проектной документации для

				устройства запасного эвакуационного выхода с 3-его этажа здания МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ № 11 с последующим выполнением работ направлена в ММКУ «Управление капитального строительства»
--	--	--	--	---

Директор



Г.В. Попенко