

Муниципальное бюджетное учреждение  
дополнительного образования  
города Мурманска

**детско-юношеская спортивная школа  
№11 по фитнес аэробике и  
пауэрлифтингу**

ул. Баумана, д. 47а, корп. В,  
г. Мурманск, 183052  
(8-8152) 53-89-63

ИНН 5190109757 БИК 044705001  
р/с 40701810000001000003  
л/сч 204961Ц62580

№ 80 от 18.08.2022 г.

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.


Отчёт

**О выполнении предписания об устранении нарушений обязательных требований по  
пожарной безопасности № 170/1  
в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования г.Мурманска  
детско-юношеской спортивной школе № 11 по фитнес-аэробике и пауэрлифтингу**

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	Не обозначена на двери помещения складского назначения (помещение костюмерной) категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	п. 12 Правил противопожарного режима в РФ	25.11.2022	выполнено
2	На полу в холле на 2-м этаже и в коридоре 3-м этаже применяется линолеум с неизвестными	п. 25 Правил противопожарного режима в РФ, ст. 133, ч. 1-3, ч. 6, ст. 134, глава 33,	25.11.2022	Имеется сертификат соответствия на линолеум на полу в холле на 2-м этаже и в коридоре на 3-м этаже

	показателями пожарной опасности (отсутствует техническая документация, сертификаты соответствия на применяемую продукцию, содержащие показатель пожарной опасности)	табл. 3; 27; 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
3	Отсутствует 2-й эвакуационный выход с 3-го этажа здания	п. 4.2.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	25.11.2022	<p>1. Написано письмо Ссудодателю об изыскании возможности для устранения выявленного нарушения в установленные сроки.</p> <p>2. Мероприятия по оборудованию эвакуационного выхода на основании заявки поданной Ссудодателем включены в перечень мероприятий Подпрограммы «Модернизация в городе Мурманске на 2018-2024 годы» муниципальной программы города Мурманска «Развитие образования на 2018-2024 годы» будут выполнены поэтапно в рамках программы при достаточном выделении необходимого объема финансирования.</p>

Директор



Г.В. Попенко